

**परिशिष्ट-ठ**  
प्रारूप-घ  
फायर आडिट रिपोर्ट  
वर्ष 2024-25

प्रति,  
OPEN SKY ACADEMY  
Near Krishi Upaj Mandi, Devpipliya road,  
Hatpipliya, Dist. DEWAS (M.P.)

विषय :- OPEN SKY ACADEMY की फायर ऑडिट रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।

मैं जितेन्द्र शर्मा फायर इंजीनियर, आपके भवन OPEN SKY ACADEMY जो ग्राउण्ड व प्रथम तल पर निर्मित है। भवन कुल क्षेत्रफल 21000 वर्ग फीट पर निर्मित है। उक्त भवन का दिनांक 13.07.2024 को अग्निशमन यंत्रों/ अधिष्ठायानों का निरीक्षण किया और भवन परिसर का फायर ऑडिट पूर्ण किया, जिसके लिए अग्निशमन प्राधिकारी के द्वारा भवन को फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

**B-1 श्रेणी (1)(i) टेबल-7 अनुसार 15 मीटर तक के शैक्षणिक भवन में स्थापित किए गए अग्निशमन उपकरणों के ब्यौरे निम्नानुसार है :-**

क्रं	विवरण	उपलब्ध है या स्थापित नहीं है आवश्यकतानुसार टिप्पणी देवे।	सिस्टम के कार्य के लिए टिप्पणी यदि आवश्यक हो तो ब्यौरे संलग्न करें।
1	एक्सेस	भवन परिसर में फायर वाहन पहुँचने हेतु पर्याप्त एक्सेस है।	भवन के चारों ओर पर्याप्त एक्सेस उपलब्ध है।
2	वेट राईजर	NA	NA
3	डाउन कमर	उपलब्ध नहीं है।	आवश्यक है।
4	होजरील	उपलब्ध नहीं है।	आवश्यक है।
5	ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम	NA	NA
6	यार्ड हायड्रेंट	NA	NA
7	अण्डर ग्राउण्ड टैंक	NA	NA
8	टेरेस टैंक	उपलब्ध है।	भवन में टेरेस टैंक उपलब्ध है।
9	फायर पम्प	NA	NA
10	टेरेस पम्प	उपलब्ध है।	भवन में टेरेस पम्प आवश्यक है।

11	फस्ट एड फायर फायटिंग एप्लायंसेज	उपलब्ध है ।	एबीसी टाईप व सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।
12	प्रेसर राईजेशन, सिस्टम	NA	NA
13	ऑटो डिटेक्शन सिस्टम	NA	NA
14	मैन्यूअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक सिस्टम /अलार्म सिस्टम	NA	NA
15	पी0ए0 पब्लिक एड्रेस सिस्टम	NA	NA
16	इमरजेन्सी लाईट	उपलब्ध है ।	उपलब्ध है व कार्य योग्य है ।
17	ऑटो डी.जी सेट	उपलब्ध है ।	डी.जी सेट उपलब्ध है ।
18	इल्यूमिनेटेड एक्जिट साईन	उपलब्ध है ।	उपलब्ध है
19	मीन्स ऑफ एस्केप	02 एस्केप रूट उपलब्ध है ।	भवन में 02 स्टेअरकेस उपलब्ध है
20	कम्पार्टमेन्टेशन	NA	NA
21	एमसीबी / ईएलसीबी	उपलब्ध है ।	उपलब्ध है व कार्य योग्य है ।
22	फायर मेन स्विच इन लिफ्ट	NA	NA
23	होज बॉक्सेस विथ डिलिवरी होज एण्ड ब्रांच	उपलब्ध है ।	उपलब्ध है व कार्य योग्य है ।
24	रिफ्यूज एरिया	ग्राउण्ड परिसर में असेम्बली पाईन्ट उपलब्ध है	ग्राउण्ड परिसर में असेम्बली पाईन्ट उपलब्ध है

\*NA - NOT APPLICABLE

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्थापित/प्रस्तावित आवश्यक अग्निशमन उपकरण कार्य करने की स्थिति में एवं सुरक्षित है ।

दिनांक 13.07.2024

*Jiten*  
**JITENDRA SHARMA**  
**FIRE ENGINEER**  
**Reg. No. - 29BFB21**

जितेन्द्र शर्मा  
फायर एण्ड सेफ्टी इंजीनियर  
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अधिकृत



**SF**  
Secure Fire  
DEWAS

# Secure Fire

An ISO 9001:2015 Certified Company

CCTV Surveillance, Video Door Phone, Door Lock, Access Control System, Face ID System, Attendance Machine, Fire Alarm, Mfg./Mktd all Types of Fire Extinguisher, Fire Hydrant, Fire Fighting Equipment, Spl.in Refilling & Maintenance Contractor

Ref. No. 12/1

## CERTIFICATE

Date 12/07/24

### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that we have carried out providing, Maintenance, Repairs, Refilling, and checking & supplying of Fire Extinguisher to:-

M/s OPENSKY ACADEMY

ADD: - HATPIPIYA DISTT-DEWAS (M.P)

Date	Type	New/Refill	Next Refill Date	Quantity
<u>12/07/24</u>	<u>ABC-4KN</u>	<u>— —</u>	<u>12/07/25</u>	<u>7NO.</u>

are Provided in

We further certify and Guarantee that

now completes equipment's are in good working condition but necessary

periodical maintenance and service is required to put in smooth working

all the time.

**MSME**  
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम



Our Branches -

Dewas - B-9 Devikulam Colony, Dewas

Indore - 23, Peer Gali, Rajwada, Indore (M.P.)

Ujjain - 144, Shivalay, Kshipra Avenue Ujjain (M.P.)

Harda - Indore Road , Near Power Greed , Harda (M.P.)

email - [securefirecom@gmail.com](mailto:securefirecom@gmail.com) Contact No. - 9691121368, 8120858422